

Российская Федерация  
 Усть-Илимский район  
 Иркутской области  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО  
 ВИДА «МАЛЫШ»  
 666660, п. Железнодорожный  
 ул. Мира, 3, тел. 6-85-79  
 от 05.07.2022 № б/н

Министерство РФ по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
 стихийных бедствий Главное управление МЧС  
 России по Иркутской области ул. Красноармейская  
 15, г. Иркутск, 664003, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-  
 79-49,

Отдел Надзорной Деятельности и  
 профилактической работы по г. Усть-Илимску,  
 Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам ул.  
 Энтузиастов 31, Иркутская область, г. усть-Илимск-  
 11, 666681,  
 а/я 691, тел. 6-29-42

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки. Предписание  
 №113/1/1 от 25.06.2021 г.

№п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Выполнение
1	На объекте МДОУ «Малыш» произвести ремонт и привести в соответствии с нормами крыльцо наружной лестницы из помещения группы №13 (эвакуационный выход) с нарушением целостности конструкции	01.07.2022 г.	В связи с предстоящим капитальным ремонтом, ремонт крылец запланирован, так же разработана проектная документация (Приложение №1 Рабочая документация 2019-06-AP)
2	На объекте МДОУ «Малыш» произвести ремонт и привести в соответствии с нормами крыльцо наружной лестницы из помещения группы №6 (эвакуационный выход) с нарушением целостности конструкции	01.07.2022 г.	В связи с предстоящим капитальным ремонтом, ремонт крылец запланирован, так же разработана проектная документация (Приложение №1 Рабочая документация 2019-06-AP)
3	На объекте МДОУ «Малыш» произвести ремонт и привести в соответствии с нормами крыльцо наружной лестницы из помещения группы №1 (эвакуационный выход) с нарушением целостности конструкции	01.07.2022 г.	В связи с предстоящим капитальным ремонтом, ремонт крылец запланирован, так же разработана проектная документация (Приложение №1 Рабочая документация 2019-06-AP)
4	На объекте МДОУ «Малыш» произвести ремонт и привести в соответствии с нормами крыльцо наружной лестницы из помещения группы №4 (эвакуационный выход) с нарушением целостности конструкции	01.07.2022 г.	В связи с предстоящим капитальным ремонтом, ремонт крылец запланирован, так же разработана проектная документация (Приложение №1 Рабочая документация 2019-06-AP)
5	На объекте МДОУ «Малыш» произвести ремонт и привести в соответствии с нормами крыльцо наружной лестницы из помещения пищеблока (эвакуационный выход) с нарушением целостности конструкции	01.07.2022 г.	В связи с предстоящим капитальным ремонтом, ремонт крылец запланирован, так же разработана проектная документация (Приложение №1 Рабочая документация 2019-06-AP)
6	На объекте МДОУ «Малыш» произвести ремонт и привести в соответствии с нормами крыльцо наружной лестницы главного выхода №1 (эвакуационный выход) с нарушением целостности конструкции	01.07.2022 г.	В связи с предстоящим капитальным ремонтом, ремонт крылец запланирован, так же разработана проектная документация (Приложение №1 Рабочая документация 2019-06-AP)
7	На объекте МДОУ «Малыш» произвести ремонт и привести в соответствии с нормами крыльцо наружной лестницы главного выхода №2 (эвакуационный выход) с нарушением целостности конструкции	01.07.2022 г.	В связи с предстоящим капитальным ремонтом, ремонт крылец запланирован, так же разработана проектная документация (Приложение №1 Рабочая документация 2019-06-AP)
8	На объекте МДОУ «Малыш» произвести ремонт и привести в соответствии с нормами крыльцо наружной лестницы главного выхода	01.07.2022 г.	В связи с предстоящим капитальным ремонтом, ремонт крылец запланирован, так же разработана проектная

	№3 (эвакуационный выход) с нарушением целостности конструкции		документация (Приложение №1 Рабочая документация 2019-06-АР)
9	На объекте МДОУ «Малыш» произвести ремонт и привести в соответствии с нормами крыльцо наружной лестницы из помещения спортивного зала (эвакуационный выход) с нарушением целостности конструкции	01.07.2022 г.	В связи с предстоящим капитальным ремонтом, ремонт крылец запланирован, так же разработана проектная документация (Приложение №1 Рабочая документация 2019-06-АР)
10	На объекте МДОУ «Малыш» произвести ремонт и привести в соответствии с нормами крыльцо наружной лестницы из помещения медицинского кабинета (эвакуационный выход) с нарушением целостности конструкции	01.07.2022 г.	В связи с предстоящим капитальным ремонтом, ремонт крылец запланирован, так же разработана проектная документация (Приложение №1 Рабочая документация 2019-06-АР)
11	На объекте МДОУ «Малыш» исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией, дополнив указанные ниже светильники, предусмотренные конструкцией колпаками в количестве 23 штуки, а именно: кабинет делопроизводителя – 6; кабинет заведующего хозяйством – 4; группа №20 – 6; группа №21 – 7.	01.07.2022 г.	Выполнено ООО «КЭТС»
12	На путях эвакуации из здания 2-го этажа восстановить наружное освещение (освещение на лестнице эвакуационного выхода в количестве 5 светильников), в отступление от проектного решения здания, а именно: выход групп №19 и20; группы №21; группа №14; группа №18; группа №15 и 16	01.07.2022 г.	Выполнено ООО «Свитсервис»

Заведующая МДОУ «Малыш»



Т.А. Юзвенко